

Filtro para motor diesel planta eléctrica capitolio

Suministro, instalación y puesta en servicio de Filtro estático para limpieza de gases de combustión de motor diésel marca Cummins, según características abajo relacionadas e instalado en planta de generación eléctrica.

El filtro será instalado en el exhosto de salida de los gases del motor de la planta y deberá retener hollín, humos y material particulado mayor a 5 micras resultantes de su operación.

La instalación del filtro será a la intemperie y no deberá en ningún momento afectar la normal operación del motor y la planta eléctrica.

El filtro a suministrar deberá tener sus elementos filtrantes intercambiables o lavables en caso de saturación de los mismos.

Características del motor y la planta

PLANTA	AKSA
MODELO	AC754-6
SERIE #	25403782
KVA - STAND BY	754
PESO - KG	7.000
CAPACIDAD TANQUE - (L/GL)	1000/265
CONSUMO - FULL CARGA	154 l/hora
FECHA FABRICACION	2016
MOTOR DIESEL	
MARCA	CUMMINS
RAD. SERIAL #	
REF. No.	3645905
MOTOR #	25403782
HP	820 / 1500 RPM
VELOCIDAD - RPM	1800
MODELO	UTA-28-G5
F. FABRICACION	1/11/2014